



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	151585-TSE-01/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	25.05.2017
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	03.12.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	OPAŞ PAKET ŞALTERLERİ VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADRESS OF THE LICENCE HOLDER	CUMHURİYET MAH. TURGUT ÖZAL CAD. HUZUR SK. NO:5 ÇAYIROVA KOCAELİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	OPAŞ PAKET ŞALTERLERİ VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	CUMHURİYET MAH. TURGUT ÖZAL CAD. HUZUR SK. NO:5 ÇAYIROVA KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	151585-TSE-01/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	OPAŞ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN IEC 60947-3 / 12.04.2021
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, DÖNER MEKANİZMALI ANAHTAR AYIRICI (PAKO ŞALTER) MODEL TİP: YPT 1 01 XXX, YKL 1 01 XXX, YET 1 01 XXX, NKL 1 01 XXX, NPT 1 01 XXX YPT 2 01 XXX, YKL 2 01 XXX, YET 2 01 XXX, NKL 2 01 XXX, NPT 2 01 XXX YPT 3 01 XXX, YKL 3 01 XXX, YET 3 01 XXX, NKL 3 01 XXX, NPT 3 01 XXX (XXX: Anma Akımı A) Anma Gerilimi: 230 V/400 V Anma Akımı: 6A, 8A, 10A,16A ,20A ,25A ,32A, 40A, 50A, 63A Anma Frekansı: 50 Hz Kutup Sayısı: 1, 2, 3 Kullanma Kategorisi: AC-23A, AC-23 B Anma Yalıtım gerilimi: 690 V

e-imzalı/e-signed

03.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

(151585-TSE-01/03nolu belge devamı) : OPAŞ PAKET ŞALTERLERİ VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 60947-3 / 12.04.2021

Anma Darbe Dayanım Gerilimi: 4 kV
Anma Şartlı Kısa Devre Kesme Akımı: 6 KA

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, DÖNER MEKANİZMALI ANAHTAR AYIRICI
(PAKO ŞALTER)

MODEL TİP:

YPT 1 01 XXX, YKL 1 01 XXX

YPT 2 01 XXX, YKL 2 01 XXX

YPT 3 01 XXX, YKL 3 01 XXX

(XXX: Anma Akımı A)

Anma Gerilimi: 230 V/400 V

Anma Akımı: 100 A

Anma Frekansı: 50 Hz

Kutup Sayısı: 1, 2, 3

Kullanma Kategorisi: AC-23A, AC-23 B

Anma Yalıtım gerilimi: 690 V

Anma Darbe Dayanım Gerilimi: 6 kV

Anma Şartlı Kısa Devre Kesme Akımı: 6 KA

(K.G. 17.10.2018)

e-imzalı/e-signed

03.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

